

СУНА-121.07

Контроллер управления насосами алгоритм 07 Руководство по эксплуатации

1 Введение

Данное руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с элементами интерфейса и конструкцией прибора. Полная версия руководства размещена в электронном виде на официальном сайте www.owen.ru.



ВНИМАНИЕ

Полная версия руководства по эксплуатации **обязательна к изучению** для обслуживающего персонала.

2 Технические характеристики

Наименование	Значение	
Диапазон напряжения питания	~ 94...264 В (номинальное ~ 230 В)	= 19...30 В (номинальное = 24 В)
Потребляемая мощность, не более	10 ВА	10 Вт
Дискретные входы		
Тип датчика	Механические коммутационные устройства	
Номинальное напряжение питания	230 В	24 В
Аналоговые входы		
Тип датчика	0...4000 Ом и 4...20 мА	
Предел основной приведенной погрешности	4...20 мА: ± 0,5 %	
Гальваническая развязка	Отсутствует	
Дискретный выход		
Допустимый ток нагрузки, не более	5 А	3 А
Гальваническая развязка	Индивидуальная	
Конструкция		
Тип корпуса	Для крепления на DIN-рейку (35 мм)	
Габаритные размеры	123 × 90 × 58 мм	
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-2015	IP20	
Встроенный блок питания	= 24 В	—

5 Смена встроенного ПО



ВНИМАНИЕ

Смена встроенного ПО доступна для приборов, выпущенных после 28.05.2018 г. Смена ПО на более старых устройствах возможна только в Сервисных центрах ОВЕН: https://owen.ru/service_center/

У прибора можно сменить встроенное ПО на любой алгоритм из доступных в ПО «ОВЕН Конфигуратор». «Конфигуратор» можно скачать с официального сайта: https://owen.ru/product/suna_121/documentation.

Прошить контроллер можно с помощью кабеля USB—miniUSB.

6 Подключение сигналов




Рисунок 6.1 – Схема подключения сигналов

3 Условия эксплуатации

Прибор предназначен для эксплуатации в следующих условиях:

- закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов;
- температура окружающего воздуха от минус 20 до +55 °С;
- верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % при +25 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
- допустимая степень загрязнения 1 (несущественные загрязнения или наличие только сухих непроводящих загрязнений);
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.

4 Монтаж



ОПАСНОСТЬ

Монтировать прибор должен только обученный специалист с допуском на проведение электромонтажных работ. Во время монтажа следует использовать средства индивидуальной защиты и специальный электромонтажный инструмент с изолирующими свойствами до 1000 В. Компания ОВЕН не несет ответственности за последствия, связанные с несоблюдением требований данного руководства.

Прибор следует монтировать в шкафу, конструкция которого должна обеспечивать защиту от попадания в него влаги, грязи и посторонних предметов.




Рисунок 4.1 – Монтаж




Рисунок 4.2 – Отсоединение съемных частей клемм




Рисунок 4.3 – Демонтаж

Для монтажа прибора на DIN-рейке следует (см. рисунок 4.1):

1. Установить прибор на DIN-рейку.
2. С усилием прижать прибор к DIN-рейке и зафиксировать защелку.
3. Присоединить ответные части съемных клеммников.

Демонтаж прибора (см. рисунок 4.3):

1. Снять ответные части съемных клеммников (см. рисунок 4.2).
2. Отжать отверткой защелку и снять прибор.

7 Функциональная схема объекта управления




Рисунок 7.1 – Объект управления

Обозначения на схеме:

- **Вкл. Н1(2)** — Включение насоса 1 (2) в работу;
- **Ав. Н1(2)** — Состояние насоса 1 (2);
- **АвОбщ** — Включить лампу «Авария»;
- **АвД.ур** — Включить лампу «Авария Датчика уровня»;
- **DP1(2)** — Реле перепада давления насоса 1 (2);
- **Разр РН1(2)** — Блокировка/разрешение работы насоса 1 (2);
- **R1(2)(t)** — Сигнал от датчика температуры насоса 1 (2);
- **ДСХ/РДмакс** — Максимальный уровень давления на реле/датчик сухого хода.

8 Основные элементы управления

На лицевой панели прибора расположены элементы индикации и управления:

- двухстрочный шестнадцатирядный ЖКИ;
- два светодиода;
- шесть кнопок.

Таблица 8.1 - Назначение кнопок

Кнопка	Назначение
[ALT] + [OK]	Вход в основное меню с Главного экрана
[ALT] + [SEL]	Переход в меню Авария с Главного экрана
[ALT] + [↑] или [ALT] + [↓]	Изменение положения курсора (редактирование параметра)

Таблица 8.2 - Назначение светодиодов

Режим	Светодиод «Работа»	Светодиод «Авария»
Стоп	–	–
Рабочий режим	Светится	–
Тест Вх/Вых	–	Мигает с периодом 2 с
Авария критическая	–	Светится
Авария не критическая	Светится	Мигает с периодом 1 с

9 Работа прибора




Рисунок 9.1 – Схема переходов между режимами

10 Структура меню прибора




Рисунок 10.1 – Схема переходов по меню

11 Аварии

Тип аварии	Условие срабатывания	Сброс
Нет РабН	Все насосы неисправны нет сигнала на входах «РазрНх»; часть насосов неисправна, у других нет сигнала на входе «РазрНх»	Автоматически по устранению причины
Ав Насос 1(2)	Неисправен насос 1(2)	Вручную, внешней кнопкой или с лицевой панели прибора
АвДУ	Авария датчика уровня	Автоматически по устранению причины
СухойХод	Сухой ход насосов	Автоматически по устранению причины

12 Работа с экранами настройки

Главный экран

Уровень: *** Текущий уровень в емкости

Текущий: 10.00

Статус: Стоп Состояние системы

Упр: Местное Система запущена

Насосы (Рав [1])

Насос 1: Вкл Текущее состояние насоса 1

Насос 2: Вкл Текущее состояние насоса 2

Быстрая Настройка

Быстр. Настройка

Насосы, статус

Статус насоса 1

Насос 1: Отключен

Насос 2: Основной

Статус насоса 2

Уровни

Мин: 5.00

1 10.00

2 20.00

3 35.00

4 10.00

85.00

Настройка уровней аналогового датчика

Аварии/Текущее состояние

Состояние: Авария

Сбросить все текущие аварии

СЕРОС авария

СБРОСИТЬ

Состояние: Норма

Аварийное состояние

Нет РабН Авария

Рабочее состояние(перечисление параметров и их состояния)

13 Работа с экранами (продолжение)

Тест входов/выходов

Переход в ручное управление узлами

Тест Вх/Вых

Режим: Авто

Управление исполнительными механизмами

ДП1: 0 I 1 Температура насоса 1 в норме

РазрН1: 0 I 2 Разрешение работы насоса 1

ВклН1: 0 I 1

АвН1: 0 I 2

Лампа «Авария»

Россия, 111024, Москва, 2-я ул. Энтузиастов, д. 5, корп. 5
 тел.: +7 (495) 641-11-56, факс: +7 (495) 728-41-45
 тех.поддержка 24/7: 8-800-775-63-83, support@owen.ru
 отдел продаж: sales@owen.ru
 www.owen.ru
 per.: 1-RU-62530-1.4